



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 09 04 48107 009

Zertifikatsinhaber: **Bosch Security Systems B.V.**Kapittelweg 10
4827 HG Breda
NIEDERLANDE**Produktions-
stätte(n):**

67663, 10591

Prüfzeichen:**Produkt:****EVAC-Anlage
(Digitale Beschallungs- und Sprachalarmzentrale)****Modell(e):****Praesideo V3.3****Kenndaten:**Nennspannung: 100-120/220-240 V AC
Nennfrequenz: 50-60 Hz
Schutzklasse: I
Bemerkung:

Die Endinstallation ist nicht durch diese Zertifizierung abgedeckt. Die Installation von diesem zertifizierten Produkt muss durch eine qualifizierte und autorisierte Firma gemäß den in diesem Zertifikat genannten Standards durchgeführt werden. Das muss durch ausfüllen der Hersteller-Installations Checkliste bestätigt werden.

Geprüft nach:EN 54-16:2008
ISO 7240-16:2007
EN 60849:1998
BS 5839-8:1998

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.:

028-71346646-000

Datum, 2009-04-08

Seite 1 von 1

